(3)11項目水質検査 ： 3回/年

最終検査日　平成26年12月16日

番号	検査項目	単位	椎屋浄水場			千丁町二の丸			氷川町若洲			泉町平			水質基準
			6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	
1	一般細菌	個/mㅣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mㅣ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ㅣ	5.8	5.5	5.8	5.8	5.4	5.9	5.7	5.6	6.0	5.8	5.5	5.9	200mg/ㅣ 以下
4	ジェオスミン	mg/ㅣ	0.000006	0.000004	0.000009	0.000006	0.000004	0.000005	0.000005	0.000004	0.000005	0.000006	0.000004	0.000005	0.00001mg/ㅣ以下
5	2-メチルイソボルネオール	mg/ㅣ	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.00001mg/ㅣ以下
6	有機物(TOC)	mg/ㅣ	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	3mg/ㅣ 以下
7	pH値	－	7.7(21℃)	7.6(24℃)	7.6(16℃)	7.8(21℃)	7.6(25℃)	7.6(16℃)	7.7(21℃)	7.6(25℃)	7.6(16℃)	7.8(21℃)	7.5(24℃)	7.6(16℃)	5.8以上　8.6以下
8	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
9	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
10	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
11	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

(3)11項目水質検査 ： 3回/年

平成25年度

番号	検査項目	単位	椎屋浄水場			千丁町二の丸			氷川町若洲			泉町平			水質基準
			6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	
1	一般細菌	個/mㅣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mㅣ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ㅣ	5.0	5.4	6.0	5.0	5.4	6.1	5.1	5.4	6.1	4.9	5.4	6.1	200mg/ㅣ 以下
4	ジェオスミン	mg/ㅣ	0.00002	0.000001未満	0.000012	0.000018	0.000001未満	0.000015	0.000016	0.000001未満	0.00001	0.00002	0.000001未満	0.000012	0.00001mg/ㅣ以下
5	2-メチルイソボルネオール	mg/ㅣ	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/ㅣ以下
6	有機物(TOC)	mg/ㅣ	0.6	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	3mg/ㅣ 以下
7	pH値	－	7.8(21℃)	7.6(24℃)	7.6(18℃)	7.6(20℃)	7.6(23℃)	7.6(18℃)	7.6(20℃)	7.6(23℃)	7.6(17℃)	7.6(19℃)	7.6(23℃)	7.6(17℃)	5.8以上 8.6以下
8	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
9	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
10	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
11	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下