

(1)全項目水質検査 : 1回/年

(浄水51項目及び原水40項目)

検査日 平成28年5月25日

番号	検査項目	単位	原水	浄水				浄水水質基準
				椎屋浄水場	千丁町二の丸	水川町若洲	泉町平	
1	一般細菌	個/m ³	42	0	0	0	0	100個/m ³ 以下
2	大腸菌	-	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	- (浄水のみ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	- (〃)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	- (〃)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	- (〃)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	- (〃)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	- (〃)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	- (〃)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	- (〃)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	- (〃)	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	- (〃)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	- (〃)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	4.4	4.4	4.3	4.3	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.012	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	2.9	5.7	5.7	5.6	5.7	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	42	42	42	41	42	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	57	63	63	54	57	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	PH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.8以上8.6以下
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下