(2)9項目水質検査 ： 1回/月

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **椎屋浄水場**

最終検査日　令和3年3月9日

番号	検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.8	6.4	6.2	5.7	6.1	5.5	5.8	5.6	5.7	6.2	6.2	6.4	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	pH値	－	7.5	7.3	7.0	7.6	7.5	7.7	7.5	7.8	7.3	7.2	7.3	7.6	5.8以上8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **千丁町二の丸**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	6.0	6.6	6.0	5.7	6.1	5.5	5.8	5.6	5.6	6.3	6.1	6.3	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	pH値	－	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.4	7.4	7.3	7.6	5.8以上8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **氷川町若洲**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	6.0	6.4	5.9	5.8	6.3	5.7	5.8	5.5	5.6	6.2	6.3	6.4	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	pH値	－	7.6	7.5	7.3	7.6	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5	7.2	7.6	5.8以上8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **泉町平**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	6.1	6.7	6.0	5.7	6.2	5.6	5.8	5.6	5.6	6.3	6.1	6.3	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	pH値	－	7.5	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	7.4	7.5	7.3	7.7	5.8以上8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下