## (2)9項目水質検査 ： 1回/月

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **椎屋浄水場**

最終検査日　令和5年3月14日

| 番号 | 検査項目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mﾘｯﾄﾙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mﾘｯﾄﾙ以下 |
| 2 | 大腸菌 | － | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | mg/ﾘｯﾄﾙ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 200mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 4 | 有機物（全有機炭素（TOC）） | mg/ﾘｯﾄﾙ | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 5 | pH値 | － | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 味 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 7 | 臭気 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 8 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 9 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **千丁町二の丸**

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mﾘｯﾄﾙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mﾘｯﾄﾙ以下 |
| 2 | 大腸菌 | － | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | mg/ﾘｯﾄﾙ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 200mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 4 | 有機物（全有機炭素（TOC）） | mg/ﾘｯﾄﾙ | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 5 | pH値 | － | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 味 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 7 | 臭気 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 8 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 9 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **氷川町若洲**

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mﾘｯﾄﾙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mﾘｯﾄﾙ以下 |
| 2 | 大腸菌 | － | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | mg/ﾘｯﾄﾙ | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 200mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 4 | 有機物（全有機炭素（TOC）） | mg/ﾘｯﾄﾙ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 5 | pH値 | － | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 味 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 7 | 臭気 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 8 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 9 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **泉町平**

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mﾘｯﾄﾙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mﾘｯﾄﾙ以下 |
| 2 | 大腸菌 | － | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | mg/ﾘｯﾄﾙ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 200mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 4 | 有機物（全有機炭素（TOC）） | mg/ﾘｯﾄﾙ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3mg/ﾘｯﾄﾙ以下 |
| 5 | pH値 | － | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 味 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 7 | 臭気 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 8 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 9 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |