

令和5年度
廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開
令和5年4月～令和6年2月

八代生活環境事務組合
クリーンセンター

令和5年度廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

廃棄物処理施設	問合せ
八代生活環境事務組合 クリーンセンター	八代生活環境事務組合 クリーンセンター ☎ 0965-62-3304
八代生活環境事務組合 一般廃棄物最終処分場	

八代生活環境事務組合 クリーンセンター

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量及び種類について

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量(t)	235	264	264	245	274	227	250	261	299	277	231	
不燃ごみ残渣量(t)	8	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	
処分した種類	町の指定する可燃ごみ・不燃ごみ破碎残渣											

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集塵器入口のガス温度、一酸化炭素の濃度の記録について

1) 燃焼室中の燃焼ガスに係る温度の記録

- ①測定を行った位置：再燃焼室天井部
- ②当各測定結果の得られた月日：専用の装置において常時測定している
- ③当各測定結果：期間中における燃焼室の平均温度(°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉 (°C)	0	889	899	892	891	0	884	899	899	907	893	
2号焼却炉 (°C)	900	900	902	905	906	908	901	903	0	0	893	

2) 集塵器入口のガスに係る温度の記録

- ①測定を行った位置：集塵器の入口部
- ②当各測定結果の得られた月日：専用の装置において常時測定している
- ③当各測定結果：期間中における燃焼ガスの平均温度(°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号集塵器入口(°C)	0	191	189	185	193	0	176	184	175	185	188	
2号集塵器入口(°C)	178	182	188	186	182	184	181	175	0	0	184	

3) 排ガス中の一酸化炭素濃度に係る記録

①測定を行った位置：煙道

②当各測定結果の得られた月日：専用の装置において常時測定している

③当各測定結果：期間中における排ガス中の一酸化炭素の平均濃度(ppm)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉 (ppm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2号焼却炉 (ppm)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

1号炉

冷却設備	月 日
ガス冷却室	6月19日 11月15日
排ガス処理設備	月 日
バグフィルター	7月7日

2号炉

冷却設備	月 日
ガス冷却室	7月18日 11月22日
排ガス処理設備	月 日
バグフィルター	7月7日

4. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）の測定に係る記録について

1) 1号焼却炉に係る結果

採取した位置				煙 道			
採取した月日				5月16日	11月15日	12月5日	
結果の得られた月日				5月25日	11月30日	1月16日	
測定結果	項目	法規制値	単 位				
	硫黄酸化物排出量	K値=17.5以下	K値	0.01未満	0.01未満	-	
	ばいじん濃度	0.15	g/m ³ N	0.01未満	0.01未満	0.007未満	
	塩化水素濃度	700	mg/m ³ N	1	1	6未満	
	窒素酸化物濃度	-	ppm	100	120	-	
	全水銀濃度	50	μg/m ³ N	0.22	0.08	-	
	ダイオキシン類濃度	1	ng-TEQ/m ³ N	-	-	0.008	

2) 2号焼却炉に係る結果

採取した位置				煙 道			
採取した月日				5月18日	11月22日	12月13日	
結果の得られた月日				5月25日	11月30日	1月16日	
測定結果	項目	法規制値	単 位				
	硫黄酸化物排出量	K値=17.5以下	K値	0.01未満	0.01未満	-	
	ばいじん濃度	0.15	g/m ³ N	0.01未満	0.01未満	0.005未満	
	塩化水素濃度	700	mg/m ³ N	1	1	10	
	窒素酸化物濃度	-	ppm	100	78	-	
	全水銀濃度	50	μg/m ³ N	0.32	0.09	-	
	ダイオキシン類濃度	1	ng-TEQ/m ³ N	-	-	0.03	

八代生活環境事務組合 一般廃棄物最終処分場

1. 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰(t)	19	22	21	20	20	19	19	24	25	21	18	
集塵灰(t)	9	10	10	10	10	8	8	11	10	11	9	
不燃物破碎残渣(t)	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	

2. よう壁などの点検について

点検日	4/3	5/2	6/1	7/4	8/1	9/6	10/2	11/1	12/1	1/9	2/2	
点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

3. 遮水工の遮水効果の確認

1) 点検年月日:専用の装置において毎日計測している

確認日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
確認の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

4. 水質検査に係る記録について

1) 毎月実施を行った水質検査の結果

採取した場所			一般廃棄物最終処分場 上流側地下水										
採取した月日			4/25	5/16	6/20	7/18	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/16	2/20
結果の得られた月日			5/9	5/24	6/29	7/26	9/8	10/11	11/7	12/1	12/27	1/24	2/29
測定結果	項目	単位											
	塩化物イオン	mg/l	14	15	14	12	15	22	16	12	11	12	14
	電気伝導度	mS/m	24	24	20	22	24	22	24	23	23	22	28
採取した場所			一般廃棄物最終処分場 下流側地下水										
採取した月日			4/25	5/16	6/20	7/18	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/16	2/20
結果の得られた月日			5/9	5/24	6/29	7/26	9/8	10/11	11/7	12/1	12/27	1/24	2/29
測定結果	項目	単位											
	塩化物イオン	mg/l	48	49	38	35	63	28	84	61	74	45	45
	電気伝導度	mS/m	64	62	44	28	59	62	58	60	61	61	66

2) 水濁法に係る地下水の環境基準25項目+過マンガン酸カリウム消費量、電気伝導度、塩化物イオン

採取した場所		一般廃棄物最終処分場 上流側地下水	一般廃棄物最終処分場 下流側地下水	
採取した月日		令和5年10月17日	令和5年10月17日	
結果の得られた月日		令和5年11月7日	令和5年11月7日	
項目	単位	測定結果	測定結果	
1	カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満
2	全シアン	mg/l	不検出	不検出
3	鉛	mg/l	0.006	0.001 未満
4	六価クロム	mg/l	0.005 未満	0.005 未満
5	砒素	mg/l	0.001 未満	0.001 未満
6	総水銀	mg/l	0.0005 未満	0.0005 未満
7	アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	不検出
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01 未満	0.01 未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1 未満	0.1 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満
24	過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	4.1	6.9
25	電気伝導度	ms/m	24	58
26	塩化物イオン	mg/l	16	84
27	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満
28	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満

3) 浸出水(原水)に係る水質検査の結果

採取した場所		一般廃棄物最終処分場 (第1区画)			
採取した月日		令和5年9月19日			
結果の得られた月日		令和5年10月11日			
項目	単位	計量結果	項目	単位	計量結果
水素イオン濃度(pH)	—	7.3(26°C)	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.0005 未満
BOD	mg/ℓ	1 未満	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出
COD	mg/ℓ	5	ホリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0003 未満
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	1 未満	トリクロエチレン	mg/ℓ	0.003 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/ℓ	0.5 未満	テトラクロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	0.5 未満	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5 未満	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満
銅含有量	mg/ℓ	0.3 未満	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満
亜鉛含有量	mg/ℓ	1.3	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002 未満
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	1 未満	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	1 未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.03 未満
クロム含有量	mg/ℓ	0.2 未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006 未満
フッ素及びその他化合物	mg/ℓ	不検出	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002 未満
大腸菌群数	個/cm ³	1	チウラム	mg/ℓ	0.0006 未満
窒素含有量	mg/ℓ	7	シマジン	mg/ℓ	0.0003 未満
リン含有量	mg/ℓ	0.8 未満	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002 未満
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満
シアン化合物	mg/ℓ	0.01 未満	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満
有機リン化合物	mg/ℓ	0.01 未満	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	0.02
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.002	塩化物イオン	mg/ℓ	2900
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.005 未満	カルシウム	mg/ℓ	440
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	アンモニア、アンモニウム化合物、亜 硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	5.8

採取した場所		一般廃棄物最終処分場（第2区画）			
採取した月日		令和5年9月19日			
結果の得られた月日		令和5年10月11日			
項目	単位	計量結果	項目	単位	計量結果
水素イオン濃度(pH)	—	8.5(26°C)	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l	0.0005 未満
BOD	mg/l	750	アルキル水銀化合物	mg/l	不検出
COD	mg/l	270	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0003 未満
浮遊物質(SS)	mg/l	18	トリクロロエチレン	mg/l	0.003 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	0.5 未満	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	0.5 未満	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満
フェノール類含有量	mg/l	0.5 未満	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満
銅含有量	mg/l	0.3 未満	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満
亜鉛含有量	mg/l	0.3	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002 未満
溶解性鉄含有量	mg/l	2	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満
溶解性マンガン含有量	mg/l	1 未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.03 未満
クロム含有量	mg/l	0.2 未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満
フッ素及びその他化合物	mg/l	不検出	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満
大腸菌群数	個/cm ³	0	チウラム	mg/l	0.0006 未満
窒素含有量	mg/l	150	シマジン	mg/l	0.0003 未満
燐含有量	mg/l	0.8 未満	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満
カリウム及びその化合物	mg/l	0.001 未満	ベンゼン	mg/l	0.001 未満
シアン化合物	mg/l	0.01 未満	セレン及びその化合物	mg/l	0.007
有機燐化合物	mg/l	0.01 未満	ほう素及びその化合物	mg/l	0.21
鉛及びその化合物	mg/l	0.001	塩化物イオン	mg/l	74000
六価クロム化合物	mg/l	0.01	カルシウム	mg/l	11000
砒素及びその化合物	mg/l	0.008	アンモニア、アンモニウム化合物、亜 硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	30.0

採取した場所		一般廃棄物最終処分場（第3区画）			
採取した月日		令和5年9月19日			
結果の得られた月日		令和5年10月11日			
項目	単位	計量結果	項目	単位	計量結果
水素イオン濃度(pH)	—	8.3(26°C)	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l	0.0005 未満
BOD	mg/l	880	アルキル水銀化合物	mg/l	不検出
COD	mg/l	510	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0003 未満
浮遊物質(SS)	mg/l	12	トリクロロエチレン	mg/l	0.003 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	0.5 未満	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	0.5 未満	ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満
フェノール類含有量	mg/l	0.5 未満	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満
銅含有量	mg/l	0.3 未満	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満
亜鉛含有量	mg/l	0.3	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002 未満
溶解性鉄含有量	mg/l	3	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満
溶解性マンガン含有量	mg/l	1 未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.03 未満
クロム含有量	mg/l	0.2 未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満
フッ素及びその他化合物	mg/l	不検出	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満
大腸菌群数	個/cm ³	0	チウラム	mg/l	0.0006 未満
窒素含有量	mg/l	180	シマジン	mg/l	0.0003 未満
燐含有量	mg/l	0.8 未満	チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満
カリウム及びその化合物	mg/l	0.001 未満	ベンゼン	mg/l	0.001 未満
シアン化合物	mg/l	0.01	セレン及びその化合物	mg/l	0.014
有機燐化合物	mg/l	0.01 未満	ほう素及びその化合物	mg/l	0.29
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	塩化物イオン	mg/l	93000
六価クロム化合物	mg/l	0.012	カルシウム	mg/l	17000
砒素及びその化合物	mg/l	0.017	アンモニア、アンモニウム化合物、亜 硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	31.0

4) ダイオキシン類測定の結果(地下水)

採取した場所	上流側地下水	下流側地下水
採取した月日	12月5日	12月5日
結果の得られた月日	1月16日	1月16日
測定結果	0.15 pg-TEQ/l	0.13 pg-TEQ/l