(2)9項目水質検査 ： 1回/月

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **椎屋浄水場**

最終検査日　平成27年3月17日

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.4	5.7	5.8	5.4	5.9	5.5	5.8	5.8	5.8	6.2	6.1	5.8	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物(TOC)	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.3(18℃)	7.6(22℃)	7.7(21℃)	7.5(24℃)	7.4(24℃)	7.5(24℃)	7.4(22℃)	7.6(20℃)	7.6(16℃)	7.4(17℃)	7.5(17℃)	7.5(20℃)	5.8以上 8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **千丁町二の丸**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.5	5.7	5.8	5.4	5.5	5.5	5.8	6.0	5.9	6.0	6.2	5.8	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物(TOC)	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.4(16℃)	7.6(22℃)	7.8(21℃)	7.6(24℃)	7.5(24℃)	7.6(24℃)	7.4(22℃)	7.7(20℃)	7.6(16℃)	7.4(17℃)	7.6(17℃)	7.6(19℃)	5.8以上 8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **氷川町若洲**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.5	5.6	5.7	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物(TOC)	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.5(16℃)	7.6(22℃)	7.7(21℃)	7.6(24℃)	7.6(24℃)	7.6(25℃)	7.5(22℃)	7.7(20℃)	7.6(16℃)	7.5(17℃)	7.6(17℃)	7.6(18℃)	5.8以上 8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **泉町平**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.4	5.6	5.8	5.4	5.5	5.6	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	5.8	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物(TOC)	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.6(17℃)	7.6(22℃)	7.8(21℃)	7.8(24℃)	7.6(24℃)	7.6(25℃)	7.6(22℃)	7.7(22℃)	7.6(16℃)	7.5(17℃)	7.6(16℃)	7.6(18℃)	5.8以上 8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（2）9項目水質検査 ： 1回/月

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **椎屋浄水場**

平成25年度

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.4	5.4	5.0	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	6.0	5.6	5.6	5.6	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物（TOC）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.7（17℃）	7.8（24℃）	7.8（21℃）	7.8（25℃）	7.4（27℃）	7.6（24℃）	7.6（21℃）	7.4（17℃）	7.6（18℃）	7.6（15℃）	7.8（15℃）	7.8（20℃）	5.8以上　8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **千丁町二の丸**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.4	5.4	5.0	5.4	5.5	5.4	5.6	5.4	6.1	5.5	5.7	5.4	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物（TOC）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3	0.6	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.6（16℃）	7.7（25℃）	7.6（20℃）	7.8（26℃）	7.6（28℃）	7.6（23℃）	7.7（20℃）	7.3（18℃）	7.6（18℃）	7.6（14℃）	7.7（14℃）	7.8（19℃）	5.8以上　8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **氷川町若洲**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.5	5.4	5.1	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	6.1	5.6	5.8	5.9	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物（TOC）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.6（16℃）	7.7（25℃）	7.6（20℃）	7.8（25℃）	7.6（27℃）	7.6（23℃）	7.7（17℃）	7.5（17℃）	7.6（17℃）	7.6（14℃）	7.7（13℃）	7.8（19℃）	5.8以上　8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

（浄水9項目） 毎月検査　採水箇所 **泉町平**

番号	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/mﾘｯﾄﾙ 以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.5	5.4	4.9	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	6.1	5.6	5.7	5.4	200mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
4	有機物（TOC）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3	0.6	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ 以下
5	pH値	－	7.6（16℃）	7.7（25℃）	7.6（19℃）	7.8（26℃）	7.7（27℃）	7.6（23℃）	7.7（16℃）	7.5（17℃）	7.6（17℃）	7.6（13℃）	7.7（13℃）	7.7（19℃）	5.8以上　8.6以下
6	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
7	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
8	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
9	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下