(4)浄水28項目水質検査 ： 2回/年

最終検査日　平成27年11月17日

番号	検査項目	単位	椎屋浄水場		千丁町二の丸		氷川町若洲		泉町平		水質基準
			7月	11月	7月	11月	7月	11月	7月	11月	
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	10mg/ﾘｯﾄﾙ以下
6	ホウ素及びその化合物	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	1.0mg/ﾘｯﾄﾙ以下
7	1，4-ジオキサン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/ﾘｯﾄﾙ以下
8	塩素酸	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/ﾘｯﾄﾙ以下
9	クロロ酢酸	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/ﾘｯﾄﾙ以下
10	クロロホルム	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.006	0.006未満	0.010	0.006未満	0.011	0.006未満	0.010	0.006	0.06mg/ﾘｯﾄﾙ以下
11	ジクロロ酢酸	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/ﾘｯﾄﾙ以下
12	ジブロモクロロメタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/ﾘｯﾄﾙ以下
13	臭素酸	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ﾘｯﾄﾙ以下
14	総トリハロメタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.1mg/ﾘｯﾄﾙ以下
15	トリクロロ酢酸	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.005	0.003未満	0.004	0.003未満	0.03mg/ﾘｯﾄﾙ以下
16	ブロモジクロロメタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.003未満	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.03mg/ﾘｯﾄﾙ以下
17	ブロモホルム	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/ﾘｯﾄﾙ以下
18	ホルムアルデヒド	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/ﾘｯﾄﾙ以下
19	アルミニウム及びその化合物	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.2mg/ﾘｯﾄﾙ以下
20	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
21	陰イオン界面活性剤	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/ﾘｯﾄﾙ以下
22	フェノール類	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/ﾘｯﾄﾙ以下
23	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
24	PH値	－	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	5.8以上8.6以下
25	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
26	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
27	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
28	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下