(3)11項目水質検査 ： 3回/年

最終検査日　平成29年12月18日

番号	検査項目	単位	椎屋浄水場			千丁町二の丸			氷川町若洲			泉町平			水質基準
			6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	6月	9月	12月	
1	一般細菌	個/mﾘｯﾄﾙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mﾘｯﾄﾙ以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	塩化物イオン	mg/ﾘｯﾄﾙ	5.4	7.3	5.7	5.4	5.9	5.7	5.5	5.7	5.7	5.6	6.4	5.7	200mg/ﾘｯﾄﾙ以下
4	ジェオスミン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000005	0.000004	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000005	0.000004	0.00001mg/ﾘｯﾄﾙ以下
5	2-メチルイソボルネオール	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/ﾘｯﾄﾙ以下
6	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	3mg/ﾘｯﾄﾙ以下
7	pH値	－	7.7	7.6	8.0	7.7	7.6	7.9	7.8	7.6	7.9	7.8	7.6	7.9	5.8以上8.6以下
8	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
9	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
10	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
11	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下