

(6)指標菌検査：1回/3月

(原水及び浄水それぞれ2項目)

最終検査日 令和7年8月19日

番号	検査項目	単位	原水結果				浄水結果				浄水水質基準
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	大腸菌	-	検出	検出			不検出	不検出			検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌	CFU/100mℓ	0	3			0	0			検出されないこと